

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат № 7 VIII вида станицы Казанской Краснодарского края (ГБС(К)ОУ), общежитие для девочек

Место нахождения (адрес) Кавказский район, ст. Казанская, ул. Красная, д. 239

Форма собственности объекта региональная, в оперативном управлении, собственник - администрация Краснодарского края,
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор ГБС(К)ОУ школы-интерната № 7 Агафонов Дмитрий Николаевич, тел. 8(861 93) 2-58-77, ИНН 2332012885, ОГРН 1022303882820, вышестоящая организация: министерство образования и науки Краснодарского края, ЮА: г. Краснодар, ул. Стасова, д. 180, тел. 8 (861) 234-66-20 – коррекционный отдел
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 около 80 см, необходимо расширение
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	не соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 необходимо уменьшение
Лестница на входе на территорию:			Не имеется	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	З	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	З	п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие	З	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	З	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	З	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	З	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³	К	наличие	Не имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	З	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	З	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	З	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	З	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	З	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	З	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	З	п. 4.1.15
Автостоянка			Не имеется	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	З	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	З	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	З	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	З	п. 4.2.1; рис. Д6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	З	п. 4.2.1; рис. Д6
Связь/заезд с тротуара на парковку:				

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина	К	не менее 1,0 м.	Z	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	Z	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Z	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Не имеется	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продолжный уклон пути движения	К	не более 5%	Не соответствует	п. 4.1.7 тротуар от столовой к спальному помещению
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Не имеется	п. 4.1.8 отсутствует
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Не имеется Z	п. 4.1.12 Не требуется
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Z	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Z	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Z	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	Z	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	Z	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³				
К	К	наличие	Не имеется	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Z	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Z	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Z	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	К	0,7 м.	З	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	З	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	З	п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 4.1.12 около 30 см
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не имеется	п. 4.1.12 необходимо оборудовать
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	Не имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не имеется	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не имеется	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не имеется	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не имеется	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Не имеется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	Не имеется	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Не имеется	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не имеется	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Польемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подьема более 3,0 м.)	К	наличие	не имеется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3 при наличии земельного участка необходимо расширить
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Не имеется	п. 5.1.3 необходимо оборудовать
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 около 80 см, необходимо расширить проем двери
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 необходимо доведение высоты порога до нормы
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не имеется	п. 5.1.5 не требуется
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не имеется	п. 5.1.7; рис. Д. 10 не требуется
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	З	п. 5.1.4 Не требуется
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	З	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	З	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __ 1 __				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на стенах	С	не более 10 см.	отсутствуют	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	отсутствуют	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Не имеется	Не требуется
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	З	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	З	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	З	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	З	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	З	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	З	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	З	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			Не имеется	Не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	З	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	З	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	З	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	З	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	З	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	З	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	З	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	З	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	З	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	З	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Не имеется	п. 5.2.13 не требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			Не имеется	Не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	З	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	З	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	З	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Не имеется	Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	З	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	З	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	З	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	З	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	З	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж _1_				
Заг. зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	З	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	З	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	З	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	З	п. 7.1.9

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	З	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	З	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	З	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	З	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	З	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	З	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	З	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	З	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	отсутствует	п. 7.1.9 не требуется
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	соответствует	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 около 80 см, необходимо расширение
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 необходимо уменьшить
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Не имеется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабине:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	З	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	З	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	З	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	З	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	З	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	З	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

см. раздел «Зона оказания услуг»

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	З	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	З	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	З	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	З	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	З	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	З	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	З	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	З	п. 5.3.6

2.6. Средства информации – этаж 1

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Не имеется	п. 5.5.1 не требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирующие рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Не имеется	п. 5.5.8 не требуется
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствуют	п. 5.5.4; 5.5.6 не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	Не имеются	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Не имеются	п. 5.5.3; 5.5 не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	-	+	-	#	
Вход	-	-	-	#	
Пути движения	+	+	+	#	
Зона оказания услуги	-	-	#	#	
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	
Средства информации	+	#	+	+	

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	


5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	На пути движения должны быть обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу на объект. Ширина пешеходного пути должна быть не менее 1,2 м с продольным уклоном путей движения, по которому возможен проезд инвалидов-колясочников, не превышающем 5 %, поперечным-2 %, высотой бордюра по краям пешеходного пути – не менее 5,0 см. Покрывтие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрывтие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 1,5 см. Покрывтие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. Съезды с тротуара отсутствуют, необходимо их оборудовать шириной не менее 1,0 м, уклоном не более 1:12 (около зданий допустимо 1:10). Перепад высот в месте съезда не должен превышать 1,5 см.
Вход	Все ступени лестницы должны быть одинаковыми по форме, по ширине (35-40 см) и высоте ступеней (12-15 см), поперечный уклон ступеней должен быть не более 2 %. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м. Лестница должна иметь двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (в детских учреждениях дополнительно на высоте 50 см, 70 см) с непрерывной поверхностью по всей длине, завершающие горизонтальные части поручней лестницы должны быть длиной не менее наклонной части на 30 см (допускается от 27 до 33 см) и иметь не травмирующее завершение, на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны быть предупредительные тактильные полосы об окончании перил. Краевые ступени лестницы должны быть выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м необходимо предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Лестница должны дублироваться пандусом. Уклон пандуса должен быть не круче 1:20 (высота/длина). Завершающие горизонтальные части поручней пандуса должны быть длиной наклонной части на 30 см (допускается от 27 до 33 см) и иметь не травмирующее завершение. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м, на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны быть предупредительные тактильные полосы об окончании перил. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует установить на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей по-

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	верхности. Возможен вариант оборудования покрытия антискользящими лентами, контрастного по отношению к покрытию цвета. Входная площадка при открывании двери наружу должна быть не менее 1,4 x 2, 0 или 1,5 x 1,85 м, при наличии пандуса - 2,2 x 2,2 м, иметь твердую поверхность, не допускающую скольжения при намокании, и иметь поперечный уклон в пределах 1-2 %. Ширина проема одной створки двери (при одностворчатой двери ширина всей двери) должна быть не менее 90 см. Необходимо расширение проема двери. Высота порога входной наружной двери должна быть не более 1,4 см. Необходимо удаление порога при технической возможности или приспособление для доведения высоты до нормативных требований строительных правил. Выходную зону необходимо привести в соответствие с нормами строительных правил.
Санитарно-бытовое помещение	Высоту порога двери необходимо довести до нормы (не более 1,4 см), предусмотреть установку откидных опорных поручней и штанг, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.

«12» 05 20 15
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Кавказском районе
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

О.В. Марченко
Ф.И.О.

Второй экземпляр паспорта получен